



Мероприятие по контролю № 22220041000100880992 от 20.01.2022



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

**Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 13/2/14**

г. Бийск, ул. Советская, 78

(место выдачи предписания)

«04» февраля 2022

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Лозовских Людмилой Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33», место нахождения юридического лица: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Правобережная, дом 18, место фактического осуществления деятельности: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Правобережная, дом 18, 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 4, 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Павла Корчагина, дом 9, 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Стадионная, дом 4, 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 74; ИНН: 2204003814

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина



выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

В корпусах № 3, № 4, № 5 МБОУ «СОШ № 33»,

1. п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год»,*

В корпусе № 4 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Стадионная, дом 4,

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. V п. 151 табл.5.54 п.10,

В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 4,

3. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»,*

4. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим»*

5. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника»,*

6. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»,*

8. п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»,*

9. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»,*

10. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-*



*белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением»,*

11. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки)»,*

12. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей»,*

В корпусе № 5 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 74,

13. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Покрытие стола для работы с тестом (столешица) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим»,*

14. п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»,*

15. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника»,*

16. п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«горячая и холодная вода должна подаваться через смесители»,*

17. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением»,*

18. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей»,*

19. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения»,*

20. п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам»,* п. 151 гл. V, таблицы 5.54. п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому - *«осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54».*



В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Павла Корчагина, дом 9,

21. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Покрытие стола для работы с тестом (столешица) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим»*,

22. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника»*,

23. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*,

24. п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них»*,

25. п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам»*, п. 151 гл. V, таблицы 5.54. п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому – *«осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54»*.

В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Правобережная, дом 18,

26. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*,

27. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*,

28. п.п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.»*

29. п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения»*,



30. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам\*, быть исправным и без дефектов»,*

31. п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: *«Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам»,*

32. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород»,*

33. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками»,*

34. п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты»,*

35. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»,*

36. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются»,*

В корпусе № 4 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Стадионная, дом 4

37. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»,* п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: *«Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений»*,

38. п.п. 3.1.3., 3.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе. В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья устанавливаются согласно общему количеству детей в группах»*,

39. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника»*,

40. п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»*,

41. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород»*, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Павла Корчагина, дом 9,

42. п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«в умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей»*,

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 90 Федерального Закона РФ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

В корпусах № 3, № 4, № 5 МБОУ «СОШ № 33»,

1. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) один раз в год, в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год»*,

В корпусе № 4 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Стадионная, дом 4,

2. Довести уровни искусственной освещённости в старшей группе № 9 (групповая) до требуемых норм (не менее 400лк) в соответствии с разделом V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 4,

3. В кабинете № 2 обеспечить столы и стулья без дефектов покрытия, в кабинете № 8 обеспечить столы без дефектов покрытия, в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

4. На пищеблоке обеспечить исправность технологического оборудования – 2 конфорки у электрической плиты, 2 производственных холодильника, частично мармит, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

5. Окна в кабинете № 1, в кабинете № 2, в кабинете № 8 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); окна в кабинете № 4, в кабинете № 6, в кабинете № 9 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

6. Линолеумное покрытие пола обеспечить без дефектов в кабинете № 4, в кабинете № 8; бетонное покрытие пола в кабинете № 1 обеспечить без дефектов, в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

7. Потолок лестничного пролета обеспечить без дефектов; потолок в музее обеспечить без дефектов; в туалете для девочек в туалетной зоне обеспечить без дефектов покрытие; стены в туалете для мальчиков обеспечить без дефектов; стены в обеденном зале обеспечить без дефектов; стены в туалете для мальчиков обеспечить отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

8. В обеденном зале столовой скамьи обеспечить без дефектов покрытия, в соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

9. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение либо место, исключаяющее доступ к нему детей, в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

10. В игровом помещении в холле 2-го этажа оборудовать потолочные светильники с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый; в кабинете № 9 не использовать разные типы ламп, согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

11. В гардеробных обеспечить наличие лавок (скамеек), в соответствии с п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

12. В кабинете № 9 оборудовать ограждающие устройства на отопительных приборах, в



соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей»*,

В корпусе № 5 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659336, Алтайский край, город Бийск, улица Приречная, дом 74,

13. Обеспечить покрытие стола для теста (столешница) из дерева твердых лиственных пород; для приготовления блюд (первых, вторых блюд) использовать посуду из нержавеющей стали; на плите обеспечить исправность технологического оборудования – 1 секция двухсекционного жарочного шкафа, 1 конфорка у 4-х конфорочной электрической плиты, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

14. Кровати в спальне группы № 14 (3 кровати), кровати в спальне № 15 (2 кровати) обеспечить без дефектов покрытия, в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

15. Окна в групповых всех групп оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); окна в спальне группы № 16 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

16. Обеспечить подачу горячей и холодной воды в помещении прачечной в ванну для замачивания белья через смеситель, в соответствии с п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

17. В спальне группы № 15 не использовать светильники с разными типами ламп, в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

18. В спальне группы № 15 и в групповой группы № 13 ограждающие устройства отопительных приборов выполнить из материалов, безвредных для здоровья детей, в соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

19. Обеспечить отделении территории групповых площадок друг от друга зелеными насаждениями, в соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

20. Довести уровень искусственной освещенности до санитарным нормам в подготовительной группе № 16 (групповая), разновозрастная группа № 15 (групповая), в соответствии с п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151 гл. V, таблицы 5.54. п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому – *«осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54»*.

В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Павла Корчагина, дом 9,

21. Обеспечить покрытие стола для теста из дерева твердых лиственных пород; для приготовления блюд (первых, вторых блюд) использовать посуду из нержавеющей стали, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

22. Окна в групповых всех групп оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); окна в спальне группы № 2



оборудовать шторами и тюлем с длиной не ниже уровня подоконника; окна в спальнях групп № 3, 4, 5 оборудовать шторами с длиной не ниже уровня подоконника; окна в спальне группы № 6 оборудовать тюлем с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

23. Оборудовать потолок в групповой группы № 4 без дефектов в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

24. Кровати оборудовать твердым ложе, в соответствии с п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

25. Довести уровень искусственной освещенности до санитарным норм в подготовительной группе № 3 (групповая), 2-я младшая группа № 4 (групповая), 2-я группа раннего возраста № 6 (групповая). Довести коэффициент пульсации в соответствии требуемым нормам в групповой 2-й группы раннего возраста, согласно п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151 гл. V, таблицы 5.54. п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому – *«осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54».*

Корпус № 1 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Правобережная, дом 18.

26. Обеспечить покрытие стен: в кабинете №409 (стена); в коридоре 4 этажа левого крыла (стена); в туалете на 3 этаже здания начального звена (стена); на лестнице 3 этаже здания начального звена (стена); в помещении спортивного зала (стены); в помещении спортивного зала имеет дефекты (стена в углу); около входа в помещение спортивного зала (стена), без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

27. Оборудовать полы в учебных кабинетах №№ 406, 407, 408, 403, 405, 306, 309, 307, 305 и гардеробе, в рекреации при входе в здание начальной школы, в кабинете № 313, в медицинском кабинете, в моечном отделении пищеблока без дефектов и повреждений в соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

28. Обеспечить поверхности ученической мебели (столы и стулья) в учебных кабинетах №№ 309, 307, 305, 209, 315 без дефектов покрытия, в кабинете психолога мебель (диван и кресла) обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно п.п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

29. В кабинете № 312 трех этажного здания остекление одного окна выполнить из цельного стекла, согласно п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

30. В туалетных помещениях на четвертом, третьем, втором и первом этажах четырех этажного здания унитазы обеспечить сиденьем, туалетную кабину в туалетной комнате для мальчиков на втором этаже трехэтажного здания оборудовать унитазом в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

31. На пищеблоке оборудование - два жарочных шкафа установленные в горячем цехе и две моечные ванны для кухонной посуды в моечной посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции,



согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

32. На пищеблоке производственные столы (2) для теста обеспечить покрытием из дерева твердых лиственных пород, стол для нарезки хлеба - цельнометаллический, горячий цех пищеблока оборудовать электроприводом для готовой продукции, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

33. Окна в учебных кабинетах №№ 407, 409, 402, 309, 315, информатики и технологии для девочек оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), в кабинете № 309 окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) не ниже уровня подоконника, окна в кабинете технологии для мальчиков оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы отсутствуют), согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

34. В кабинетах №№ 220, 315 (начальные классы) оборудовать умывальные раковины с холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

35. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудовать поддоном с подводом холодной и горячей воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения, согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

36. В спортивном зале на отопительных приборах обеспечить ограждающие устройства, согласно п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

В корпусе № 4 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Стадионная, дом 4

37. Устранить дефекты покрытия: в местах стыков стены и потолка в помещении туалетной группы №8, потолка и стены в туалетной группы № 7, стены в групповой группы № 8, в местах стыков стен и потолка в складе пищеблока, потолка в помещении процедурного кабинета, потолка в помещении для сушки белья, потолка в помещении для музыкального руководителя, потолка на лестничном марше № 2 в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

38. Обеспечить количество индивидуальных ячеек в соответствии списочного количества детей в группе № 7; в игровой группы № 7 и игровой группы № 10 обеспечить количество столов и стульев, в соответствии списочного количества детей согласно п.п. 3.1.3., 3.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

39. В групповых групп №№ 9, 7, 10, 8 окна оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), на окнах в спортивном и музыкальном зале обеспечить шторы с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

40. Покрытие дорожек, подходов к игровой площадке группы № 7 оборудовать без дефектов и нарушения целостности в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

41. В сырьевом цехе оборудовать картофелечистку и овощерезку; покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород, не



использовать весы бытовые, согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 33» по адресу: 659391, Алтайский край, город Бийск, улица Павла Корчагина, дом 9,

42. В умывальной зоне туалетной подготовительной группы № 3, младшей группы № 4 оборудовать вешалки для детских полотенец для ног, согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения мероприятий: 07.08.2023**

**Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 08.08.2023**

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)


Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: **на юридическое лицо** – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33».


Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание  Лозовских Людмила Александровна  
подпись

фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

  
подпись

  
расшифровка подписи

« 04 » 08 2022г.  
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 № квитанции \_\_\_\_\_